



Município de Mercedes

Estado do Paraná

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2026

I – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de pedido de esclarecimento formulada por empresa interessada no objeto do Pregão Eletrônico nº 58/2026, cujo objeto é a *Aquisição de bombas dosadoras destinadas ao controle e aplicação de flúor no processo de tratamento de água realizado pelo SEMAE – Serviço Municipal de Água e Esgoto, do Município de Mercedes/PR*, que questiona o que segue:

1. *“Pedimos a gentileza de informar a vazão (L/h) e a pressão (BAR) necessários para as bombas dosadoras.”*

O pedido é tempestivo, eis que recepcionado em 22/06/2026.

II – DA RESPOSTA DOS ESCLARECIMENTOS

Quanto ao questionamento, buscou-se amparo junto a Secretaria solicitante do objeto do procedimento licitatório anteriormente referenciado, qual seja, a Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos, obtendo-se a seguinte resposta:

“Em resposta ao solicitado informamos que a pressão corresponde a 3 BAR e a vazão máxima até 30 litros/hora (com 3 BAR de contrapressão).”

Isto posto, encaminharemos a resposta à empresa solicitante e disponibilizaremos também no site do Município de Mercedes, assegurando o sigilo da consulente.

Mercedes/PR, 22 de junho de 2026.

Jaqueline Stein
(Pregoeira/Agente de Contratação – Portaria 362/2026)